RADIOMETRÍA DE CAMPO PARA CALIBRACIÓN DE IMÁGENES AEROPORTADAS

Área de Teledetección INTA

Seminario " Avances en Espectro-Radiometría, CCHS 3-4/12/2009

- Introducción
- Imagen Hiperespectral Aeroportada
- Protocolo de Radiometría de Campo para Calibración
- Calibración a Reflectancia
- Conclusiones

Librerías Espectrales

- Análisis e interpretación de imágenes
- Independiente de la escala espacial
- Protocolos:
- *ASD guides and publications:*
<http://www.asdi.com/technical.asp>
- *Pfitzer et al, 2006.*
Spatial Science, Vol 62 nº 2
- *Mueller et al, 2003*
Ocean Optics NASA, Revisión 4 Volumen III

Librerías espectrales de vegetación
PN Doñana
INTA- EBD

Calibración

- Calibración, validación, simulación de imágenes
- Escala espacial igual a la imagen
- Protocolos:
- *Ustin et al. CSTARTS*
<http://www.cstars.ucdavis.edu/classes/hsgrdtutorial.html>
- *Salisbury, John W., 1998.*
Spectral Measurements Field Guide. Defense Technical Information Centre, US
- *Clark et al. USGS*
<http://speclab.cr.usgs.gov/PAPERS/calibration.tutorial/>

Calibración de Imágenes
NCAVEO

- Calibración de imágenes
- Región espectral 350 a 2500 nm
- Teledetección Hiperespectral Aeroportada

➤ **Calibración:** conjunto de procesos que definen la respuesta de un sensor frente a una señal controlada:

➤ **Calibración radiométrica de laboratorio:** coeficientes de calibración a radiancia en el sensor en instalaciones de condiciones ambientales controladas (temperatura y humedad) frente a un estándar (ej: esferas de calibración).

➤ **Calibración a reflectancia:** transformación a reflectancia en el terreno en base a superficies de reflectancia conocida

➤ **Calibración Vicaria:** calibración radiométrica de un sensor en vuelo/orbita mediante medidas externas a la calibración de laboratorio:

➤ Método de radiancia en el sensor

➤ Método de reflectancia en el terreno

Fuentes:

Glosario NCAVEO: <http://www.ncaveo.ac.uk/resources/glossary/>

Glosario CEOS: <http://ceos.cnes.fr:8100/cdrom/ceos1/infosrc/glossary.htm>

Programa Landsat: <http://landsat.gsfc.nasa.gov/references/glossary.html>

Calibración Vicaria

- Selección de zonas y superficies
- Vuelo específico en trayectoria
- Datos atmosféricos (fotómetros solares) requeridos

Calibración a Reflectancia

- Zonas y superficies no escogidas
- Vuelo no específico en trayectoria
- Datos atmosféricos opcionales

PREMISAS

- **Superficies Naturales**
invariabilidad en el tiempo
o frente a la imagen
- **Superficies Artificiales**
Material opaco y muy
grandes para evitar
adyacencia

NCAVEO
AirMISR image
of Lunar Lake,
Nevada, 30 Jun
2001

Campo fútbol UAM
Proyecto Desirex 2008

Fotómetros solares
INTA
Villacañas (Toledo)

Tela roja
INTA
Casa Campo
Madrid
CEFLES 2007

Características THA

- Radiometría y geometría con alturas de vuelo entre 500 y 5000 m MSL
- Grandes ángulos de observación FOV 20° - 90°
- Escala local / regional con aproximadamente 1 hora de adquisición
- Protocolos y Estándares:
EUFAR-HYRESSA [www.hyressa.net; www.eufar.net] e Hiper_I_net [hyperinet.multimediacampus.it/]

Sensores Hiperespectrales Aeroportados INTA

AHS Whiskbroom (Argon ST)

CASI 1500i Pushbroom (ITRES)

Sen3exp 2009

ESA / Brookman / U. Valencia / INTA

Barrax (Albacete)

El efecto atmosférico se acumula en los km más cercanos a la superficie terrestre

Los métodos paramétricos consiguen exactitudes por debajo de 2 píxeles

PARarametric GEocoding © (ReSe, UZ)

Entradas:

- Modelo Digital del Terreno
- GPS/IMU Applanix POS/AV 410. Posición y orientación del AHS. Post-proceso estaciones de referencia
- Offsets. Vuelos de calibración
- Sincronización electrónica Applanix vs AHS

AHS proyecto HYDRA
PN Doñana
EBD

Sen2FLEX 2006

ESA / U. Valencia / INTA

Barrax (Albacete)

Protocolo basado en:

Ustinet al. CSTARS <http://www.cstars.ucdavis.edu/classes/hsgdr/tutorial.html>
U Valencia y DLR <http://www.uv.es/leo/sen2flex/>
U zurich (Bojinski and Hueni)

Longitud ajustable al tamaño del píxel del sensor

Fibra óptica

Espectrorradiómetro

Blanco de referencia

ASD FieldSpec3 [Analitical Spectral Devices (www.asdi.com)]

Espectrorradiómetro de campo portable y optimizado para la toma de espectros en campo.

Registra la radiación entre 350 y 2500 nm
fibra óptica FOV 25° (píxel 44cm a 1m)

ópticas añadibles 1° y 8°

La luz entrante es separada:

VNIR 350-1000nm [FWHM 3nm]

SWIR1 1000-1700 [FWHM 10nm]

SWIR2 1700-2500 [FWHM 12nm]

Conexión inalámbrica con el ordenador

Alternancia continuada de: Radiancia blanco / Radiancia superficie

Seguimiento de: iluminación y estado atmosférico

Los componentes atmosféricos más variables de la atmósfera: vapor de agua, tipo de aerosoles y visibilidad

Borel: Los Alamos National Laboratory

Métodos Físicos

Códigos de transferencia radiativa

➤ MODTRAN-4 (Berk et al 2003)

➤ 6S (http://www-loa.univ-lille1.fr/Msixs/msixs_gb.html)

Mejoran indicando: vapor de agua y visibilidad o AOT

Aplicaciones THA

Atmosphere Removal Algorithm **ATREM**

(Gao et al, 1993)

Atmosphere CORrection Now **ACORN**

(ACORN, 2001)

Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral

Hypercubes **FLAASH**

(Adler-Golden et al, 1998)

ATCOR4

(Richter & Schalpfer, 2002)

Métodos Empíricos

Imagen

Internal Average Reflectance **IAR**

(Kruse et al, 1985)

Flat Field **FF**

(Goetz & Srivasta, 1985)

Radiometría de campo

Empirical line

(Conel et al, 1987; Roberts et al, 1985)

ATCOR4 [www.rese.ch/atcor/]

Atmospheric Topographic correction for Airborne Imagery
4 grados de libertad (x, y , z + escaneo)

Entradas:

por sensor

- Configuración Espectral
- FOV

por pasada

- Geometría solar (cenit y azimut)
- Geometría pasada (altura, rumbo)
- Modelo aerosol
- Visibilidad (MODIS, ...)
- Vapor de agua (APDA, ...)

Ventana de proceso de ATCOR4 con Imagen AHS

APDA
Schalpfer, 1998

regresión lineal del nivel digital o radiancia en el sensor a reflectancia en el terreno

- basado en la reflectancia espectral de superficies “oscuras” y “brillantes” que estiman mediante

$$L_{sen} = L_{atm}(\Theta_v, \Theta_s, \phi) + \tau_v(\Theta_v) \rho / \pi \frac{E_g(0)}{1 - \rho_s}$$

$$L_{sen} = b + m\rho$$

$$\rho_\lambda = \frac{L_{sen(\lambda)} - b_\lambda}{m_\lambda}$$

- atmósfera / iluminación constante en toda la imagen/imágenes
- superficies con de respuesta lambertiana

- corrige descalibraciones del sensor
- Completamente lineal

Baugh, et al: International Journal of Remote Sensing
Vol.29, Nº 3, 10, 2008 665-672

ATCOR4 vs EL / una imagen

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPAIAL

Imagen AHS sobre INTA

asfalto

agua

calcita

ATCOR4 vs EL / una imagen

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPAZIAL

Imagen AHS sobre INTA

Reflectancia Asfalto

ATCOR4 vs EL / Adyacencia

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPACIAL

Imagen AHS sobre INTA

Richter et al IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter Vol 3 N 4 2006

Imagen AHS sobre INTA

Media de reflectancia de bandas NIR AHS

Reflectancia ATCOR4

Reflectancia Empirical Line

Sen3exp 2009

ESA / Brookman / U. Valencia / INTA

Barrax (Albacete)

Angulo azimutal solar 104°

Medidas ASD RoboScan [Luis Alonso U. Valencia]

Imagen AHS Barrax

ATCOR4 vs EL / mosaico Barrax I

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPAZIAL

Mosaico CASI 1500
Barrax (Albacete)
20 junio de 2009

Suelo desnudo

Maíz

agua

Medidas ASD

ATCOR4 vs EL / mosaico Barrax II

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPAIAL

Mosaico CASI 1500i
Barrax (Albacete)
20 junio de 2009

Reflectancia suelo desnudo

Reflectancia Maíz P1, P2 y P3

La Teledetección Hiperespectral Aeroportada (THA) tiene en la actualidad métodos de corrección geométrica y atmosférica que le permite obtener productos de alta exactitud y precisión

El método empírico EL de calibración a reflectancia permite al usuario de imágenes hiperespectrales aeroportadas la transformación a reflectancia en el terreno

El método EL tiene que tener en cuenta para THA:

- Tipo, estado y albedo de las superficies
- Nadir respecto a la imagen
- Adyacencia